

## P-736

## 圧着工具（絶縁閉端子用）



絶縁閉端子用



●成形確認機構付

## ご使用上の注意

## ⚠ 警告

1. 電気が流れている個所には使用しないでください。
2. 成形確認機構を外したり、改造したりしないでください。

## ⚠ 注意

1. 仕様・適応サイズ以外に使用しないでください。
2. 圧着不良を防ぐために定期的な点検を実施してください。

## 適応ダイス

CE1、CE2、CE5が圧着可能です。  
必ず端子メーカーの規格を確認のうえ、使用するダイスを選定してください。  
ダイスが摩耗すると圧着能力に影響します。定期的に点検を行ってください。  
「圧着工具の点検方法」参照。

## ご使用方法

- 1 成形確認機構を解除させます（ハンドルが自動的に開くまでハンドルを握り込みます）。
- 2 端子を、選定したダイス部にくわえて、端子が落ちない程度までハンドルを閉じます。
- 3 被覆をストリップした電線を、保持している端子に挿入します。
- 4 成形確認機構が解除になる（ハンドルが自動的に開く状態）まで、ハンドルを閉じます。
- 5 正しく圧着された場合、端子に刻印が入ります。必ず刻印を確認してください。

## 長くお使いいただくために

ピンおよび摺動部には定期的に注油してください。  
摩耗を防ぎ寿命をのばします。各部の摩耗によるガタつきは圧着不良の原因になります。

## ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。  
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30～12:00、13:00～17:00】